

GWARANCJA

Na system BC ZB-S/xxx-AS prod. CEAG

Definicje:

Inwestor:

Użytkownik: Osoba (prawna lub fizyczna) powołana przez Inwestora i odpowiedzialna za eksploatację instalacji

Producent: CEAG Notlichtsysteme GmbH, Senator-Schwartz-Ring 26, 59494 Soest.

Dostawca: ANMAR S.J. A.PADLEWSKI, M.PRZYBYŁ ul. Żwirowa 15-17, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Zamawiający:

1. **Dostawca** udziela gwarancji na urządzenie: **60 miesięcy** na system i oprawy / **60 miesięcy** na zespół akumulatorów, licząc od dniar., pod warunkiem przeprowadzania co **12 miesięcy** płatnych serwisów przez **Dostawcę** systemu.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz. Ustaw nr 109 poz.719 z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, nakłada się na właściciela obiektu / zarządcę obiektu, obowiązek wykonywania okresowych przeglądów technicznych zgodnych z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku przez osoby do tego uprawnione.
3. Użytkownik / Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia powstałego uszkodzenia wraz z określeniem powstałej usterki.
4. **Dostawca** jest zobowiązany w przeciągu **7 dni** od otrzymania zgłoszenia przystąpić do usunięcia awarii, a w przeciągu **14 dni** do naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów. **Dostawca** zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu naprawy lub wymiany w razie wystąpienia siły wyższej. Jeżeli wada towaru wymaga naprawy w fabryce, termin do usunięcia wady określa producent towaru.
5. Bezpłatne wezwanie serwisu, będzie skutkowało pokryciem kosztów przyjazdu w kwocie 2500,00 PLN netto.
6. Wszelkie usterki spowodowane błędami w użytkowaniu systemu niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta nie będą usuwane jako usterki gwarancyjne, naprawa nastąpi po pisemnej akceptacji kosztów przez Użytkownika / Zamawiającego.
7. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji – bezpieczniki, źródła światła, z wyłączeniem źródeł światła typu LED.
8. Dla akumulatorów zachowanie **60 miesięcznej gwarancji** obarczone jest koniecznością zapewnienia przez Użytkownika temperatury w pomieszczeniu w zakresie od 20-25°C i dokonywaniem przeglądów zgodnie z instrukcją obsługi.
9. Podstawą uznania roszczeń gwarancyjnych jest prowadzenie dziennika eksploatacji systemu przez Użytkownika. Dziennik eksploatacji dostarczy i założy **Dostawca**.
10. Zakres czynności serwisowych i przeglądów okresowych systemu jest określony w instrukcji użytkownika systemu.

.....

Dostawca

.....

Zamawiający